

Sector da Refrigeração e Ar Condicionado

Tipo de Intervenção	Qualificação do(s) técnico(s) necessário(s), em função das características do equipamento
<ul style="list-style-type: none"> • Detecção de fugas; • Remoção e encaminhamento para destruição do equipamento; • Tráfego de fluido e acondicionamento para envio para destruição; 	<ul style="list-style-type: none"> • Um técnico do grupo A/F-A, grupo B/F-B ou grupo C/F-C para carga de fluido ≤ 15 kg; • Um técnico do grupo A/F-A ou grupo B/F-B para carga de fluido >15 kg e <150 kg; • Um técnico do grupo A/ F-A ou um técnico do grupo B/ F-B sob responsabilidade de um técnico do grupo A/F-A para carga de fluido ≥ 150 kg.
<ul style="list-style-type: none"> • Destruição de fluido 	<ul style="list-style-type: none"> • Um técnico do grupo A