

## Sector da Refrigeração e Ar Condicionado

Tipo de Intervenção	Qualificação do(s) técnico(s) necessário(s), em função das características do equipamento
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tráfega de Fluido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um técnico do grupo A, grupo B ou grupo C</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção/Reparação/Assistência, incluindo detecção de fugas</li> <li>• Recuperação de fluido:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Recuperação para análise de fluido</li> <li>○ Recuperação antes da desmontagem ou remoção de parte ou totalidade dos equipamentos principais</li> <li>○ Recuperação antes da desmontagem ou remoção de acessórios e/ou equipamento auxiliar do circuito primário</li> <li>○ Recuperação sem desmontagem e/ou remoção do equipamento</li> </ul> </li> <li>• Reciclagem de fluido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um técnico do grupo A, grupo B ou grupo C para carga de fluido <math>\leq 15</math> kg</li> <li>• Um técnico do grupo A ou grupo B para carga de fluido <math>&lt; 150</math> kg</li> <li>• Um técnico do grupo A ou um técnico do grupo B sob responsabilidade de um técnico do grupo A para carga de fluido <math>\geq 150</math> kg</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorização de fluido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um técnico do grupo A</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Destruição de fluido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um técnico do grupo A</li> </ul>